



Fascicolo 100/2020
Classificazione 11.15.5

Spettabile Comune di Iseo
protocollo@pec.comune.iseo.bs.it

AREA TECNICA E
DELL'AMBIENTE

SETTORE DELLE
STRADE E DEI
TRASPORTI

Piazza Tebaldo Brusato, 20
5 25121 Brescia

Telefono
030.3749.815
Fax
030.3749.872

PEC

via@pec.provincia.bs.it

C.F. 80008750178

e p.c. Spettabile SETTORE GRANDI
INFRASTRUTTURE
dott. arch. Giovan Maria Mazzoli
SEDE

Egregio Signor Sorvegliante/Referente
Oscar Zentili
SEDE

OGGETTO: SPBS510 "Sebina Orientale" – Progetto di riqualificazione di intersezione esistente al km 19+100 lato destro in Comune di Iseo, all'interno del centro abitato – PARERE.

Vista l'istanza presentata da codesto Comune in data 20/4/2020 prot. arrivo n. 58147, esaminata la documentazione del progetto ad essa allegata relativa all'intervento in oggetto, questo Settore, esclusivamente per quanto di competenza, **rilascia parere favorevole, alle seguenti condizioni e prescrizioni generali e specifiche**, da recepire nel progetto esecutivo dell'intervento e da attuare nell'esecuzione dei lavori.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI SPECIFICHE

Si raccomanda di invertire il senso di marcia della corsia di manovra del parcheggio, in modo da facilitare l'immissione dei flussi di traffico provenienti dalla strada provinciale nel senso di marcia verso Brescia, che, secondo la configurazione attualmente prevista nel progetto, risulta difficoltosa.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI GENERALI

- La carreggiata, anche a seguito degli interventi di riqualificazione, dovrà essere in grado sopportare i carichi di prima categoria sulla stessa transitanti
- Dovrà essere realizzato idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche in grado di smaltire, in qualunque situazione e condizione l'acqua della piattaforma stradale; l'acqua proveniente dalle contigue aree esterne alla carreggiata dovrà inoltre essere raccolta in modo che non fluisca o si accumuli sulla carreggiata stessa.

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Comune di Iseo Protocollo n. 00208494 del 10/17-09-2020
Doc. Principale - copia Del Documento Firmato Digitalmente

STRADE



AREA TECNICA E
DELL'AMBIENTE

SETTORE DELLE
STRADE E DEI
TRASPORTI

Piazza Tebaldo Brusato, 20
5 25121 Brescia

Telefono
030.3749.815
Fax
030.3749.872

PEC

via.ita@pec.provincia.bs.it

C.F. 80008750178

Le caditoie ed in genere il complesso costituente i sottoservizi e gli attraversamenti, anche se attualmente esistenti, insistenti sotto le superfici interessate dall'intervento dovranno essere in grado di sopportare i carichi stradali di prima categoria; i sottoservizi in carreggiata dovranno essere posati ad una profondità di almeno metri 1,00, misurati dalla quota del piano viabile; eventuali attraversamenti e/o nuove percorrenze dovranno essere oggetto di preventivo nulla osta dello scrivente Settore, previo deposito di apposita richiesta. Si rappresenta sin d'ora che per quanto attiene agli scavi e ai ripristini inerenti gli stessi, dovranno essere rispettati i disposti del "Disciplinare per l'esecuzione di interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali" pubblicato nel sito internet della Provincia di Brescia.

Nessun chiusino, anche se attualmente esistente, dovrà insistere in carreggiata a lavori ultimati;

L'eventuale impianto di illuminazione, se previsto, dovrà essere realizzato nel rispetto delle vigenti normative (norme UNI EN 11248 – UNI EN 13201) applicando in particolare le indicazioni contenute nell'Appendice A – Illuminazione intersezioni - della norma UNI 11248. Di tale applicazione e dei relativi calcoli e verifiche illuminotecniche dovrà essere dato conto in apposita relazione specialistica a corredo del progetto esecutivo. I sostegni dei punti luce dovranno essere posizionati in considerazione dei rischi dovuti al traffico veicolare e se del caso prevedendo adeguate protezioni con dispositivi di ritenuta da progettare e installare secondo la normativa di settore.

Dovrà essere realizzata idonea segnaletica orizzontale e verticale conforme al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Per quanto attiene al posizionamento delle eventuali barriere di sicurezza in fregio alla strada provinciale in attuazione alla vigente normativa, la relativa progettazione dovrà essere redatta da professionista abilitato, spettando al progettista, sotto la sua totale responsabilità, la scelta dei dispositivi più idonei, l'estensione rispetto alle condizioni di esercizio e alle specifiche zone da proteggere, il tipo di terminale e il tipo di collegamento tra i diversi tipi di protezione, ecc. Prima della posa dovrà essere depositata presso lo scrivente ufficio la documentazione attestante la marcatura CE dei prodotti che si intendono installare, rilasciata da organismo notificato. Successivamente alla posa dovrà essere consegnato presso questo ufficio il certificato di corretta installazione.

Sul piano di posa della fondazione stradale di nuova realizzazione dovrà ottenersi un modulo di compressibilità Me definito dalle norme Svizzere (SNV 670317) di valore non inferiore a 80 N/mm², misurato in condizioni umidità prossime a quelle di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 0,15 N/mm² e 0,25 N/mm².

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Comune di Isseo Protocollo n. 00208494 del 10/17-09-2020
Doc. Principale - copia Del Documento Firmato Digitalmente

STRADE



AREA TECNICA E
DELL'AMBIENTE

SETTORE DELLE
STRADE E DEI
TRASPORTI

Piazza Tebaldo Brusato, 20
5 25121 Brescia

Telefono
030.3749.815
Fax
030.3749.872

PEC
via@pec.provincia.bs.it

C.F. 80008750178

- Sullo strato di fondazione stradale di nuova realizzazione il valore del modulo di cui sopra non dovrà essere inferiore a 100 N/mm².
- Per quanto attiene i rilevati stradali dovranno essere impiegati materiali consentiti, secondo le modalità e nel rispetto delle normative vigenti.
- Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per effetto o in conseguenza totale o parziale dei lavori in oggetto resteranno a carico esclusivo dell'Impresa o del committente delle opere, sottostando a propria cura e spesa a tutte le eventuali modifiche che, per cause non previste, venissero richieste in corso d'opera dai tecnici del Settore delle Strade di questa Provincia.
- Nell'esecuzione dei lavori siano osservate scrupolosamente le disposizioni delle leggi in materia, in particolare del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, nonché le norme previste nel "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo (DM 10/07/2002) atte a comportare alla circolazione il minor intralcio possibile e impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dell'area dei lavori.

Si precisa che tutte le opere o parti di esse riguardanti la viabilità di competenza comunale, inclusi eventuali spartitraffici o attraversamenti pedonali riportati nelle tavole di progetto, non sono stati valutati, essendo il Comune l'Ente preposto alle necessarie verifiche sulla viabilità comunale.

Il **Comune provvederà all'approvazione del progetto esecutivo**, recependo le prescrizioni sopra elencate. Di ciò dovrà essere dato atto espressamente nel documento di verifica/validazione del progetto stesso.

Per l'avvio dei lavori è necessario sia richiesto allo scrivente Settore da parte dell'impresa appaltatrice l'autorizzazione ad eseguire le opere ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/92, richiesta che dovrà essere corredata dal progetto esecutivo completo su supporto digitale. L'istanza di autorizzazione dovrà inoltre riportare la data di inizio dei lavori, i nominativi e recapiti telefonici del direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, responsabile del cantiere ed eventuale collaudatore, oltre che i tempi presumibili per la realizzazione delle opere.

Il certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, da trasmettere a questo Settore della Provincia dopo l'intervenuta approvazione, dovrà dare atto espressamente dell'attuazione di quanto prescritto nel presente parere.

Si ricorda che eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale dovranno essere attuate previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada; prima dell'apertura al traffico dovrà essere comunicata alla Scrivente l'esigenza di emettere ordinanza di regolamentazione della circolazione.

Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere assentite con il presente atto, incluse aree a verde e pertinenziali,

00208494de1017-09+202000
Comune di Isseo Protocolla
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

STRADE



AREA TECNICA E
DELL'AMBIENTE

SETTORE DELLE
STRADE E DEI
TRASPORTI

Piazza Tebaldo Brusato, 20
5 25121 Brescia

Telefono
030.3749.815
Fax
030.3749.872

PEC

via.italia@pec.provincia.bs.it

C.F. 80008750178

spartitraffico e impianti di illuminazione, barriere e segnaletica, ecc., saranno a carico del Comune di Iseo, al quale il provvedimento è inviato anche ai fini dell'accettazione dei contenuti del presente punto. Questo parere diverrà valido a far data dalla pec con la quale il Comune restituirà allo scrivente Settore, debitamente sottoscritto per accettazione, il presente documento.

Il presente parere è rilasciato a tutto rischio e pericolo del richiedente e la Provincia non sarà mai, né verso il medesimo né verso altri in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera stessa. Anzi il richiedente si impegna a tenere sempre e completamente sollevata la Provincia per danni o sinistri, molestie e spese che le potessero conseguire, direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale del presente provvedimento, rimanendone il richiedente unico e pieno responsabile.

L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.

Il Direttore d'Area
Dott. Riccardo Davini

Documento valido se controfirmato dal Comune Iseo e restituito via pec alla Provincia di Brescia.

STRADE